

بسمه تعالی

چک لیست / تمدید پروانه اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه تهران

نام بیمارستان:	شماره درخواست:	موضوع درخواست:
تاریخ بازدید:	آدرس:	
<input type="checkbox"/> نتیجه بازدید: تایید نهایی	<input type="checkbox"/> عدم تایید نهایی	

مشخصات بخش های درخواستی

توضیحات	تعداد تخت		بخش
	مورد تایید	درخواستی	

## چک لیست / تمدید پروانه اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه تهران

ردیف	موارد ارزیابی	بلی	خیر	توضیحات
	<b>حیطه نظارت بستری</b>			
۱	خط قرمز در محل پیش ورودی به منطقه نیمه تمیز موجود می باشد.			
۲	اتاق جهت بیماران سرپایی وجود دارد.			
۳	بالابر مناسب جهت حمل وسایل غیر استریل به CSR وجود دارد.			
۴	بالابر مناسب جهت حمل وسایل استریل به اتاق عمل وجود دارد.			
۵	محل نگهداری نمونه های پاتولوژی وجود دارد.			
۶	چراغ های دیواری یا سقفی بصورت استاندارد ( بطور مستقیم به چشم افراد نتابد و باعث خیرگی نشود ) وجود دارد.			
۷	شیر های اسکراب دارای فرمان الکترونیک یا پدالی هستند.			
۸	جدا کننده تختها پرده یا پارتیشن در ریکاوری وجود دارد .			
۹	کارکنان ریکاوری دو نفر در هر شیفت (بر اساس بیمارستان و به تفکیک یک نفر خانم و یک نفر آقا) حضور دارد.			
۱۰	تصویر برداری به صورت شبانه روزی وجود دارد			
۱۱	آزمایشگاه به صورت شبانه روزی وجود دارد.			
۱۲	خدمات دارویی یا انبار دارویی به صورت شبانه روزی وجود دارد.			
۱۳	بانک خون به صورت شبانه روزی وجود دارد.			
۱۴	ترالی اورژانس استاندارد است. و طبق آخرین دستورالعمل دانشگاه چیده شده است. به ازای هر اتاق یک عدد. (دارو و لوازم مصرفی )			

			برای هر دو سوئیت جراحی یک متخصص بیهوشی حضور دارد	۱۵
			برنامه ماهیانه نیروی انسانی موجود است.	۱۶
			تعداد نیروی انسانی بر حسب تعداد اتاق های عمل فعال چینش می شود.	۱۷
			کارشناس بیهوشی یک نفر به ازای هر اتاق عمل در هر شیفت حضور دارد.	۱۸
			کاردان اتاق عمل یک نفر به ازای هر اتاق عمل در هر شیفت حضور دارد.	۱۹
			به ازای هر ۴ تخت ریکاوری روشویی موجود است.	۲۰
			تمام تختهای ریکاوری در معرض دید مستقیم ایستگاه پرستاری است.	۲۱
			به ازای هر اتاق عمل حداقل ۱/۵ تخت ریکاوری پیش بینی شده است.	۲۲
			درب ورودی مجهز به آیفون است.	۲۳
			دسترسی اتاق عمل به آسانسور وجود دارد.	۲۴
			رختکن پرسنل آقا و خانم با سرویس بهداشتی مجزا وجود دارد.	۲۵
			انبار تجهیزات سنگین وجود دارد.	۲۶
			اتاق واشینگ ابزار جراحی وجود دارد.	۲۷
			فضای مناسب جهت اسکراب به ازای هر دو سوئیت جراحی وجود دارد	۲۸
			فضای مناسب جهت انبار دارویی و وسایل مصرفی روزانه وجود دارد.	۲۹
			ساکشن سانترال مناسب است. و دستگاه ساکشن پرتابل موجود است.	۳۰
			ریکاوری به مجموعه اتاق های عمل نزدیک است.	۳۱
			فضای ریکاوری در سطوح مختلف دارای ریز فضاها می همچون فضای مراقبتی ، اتاق دارو و کار تمیز ، ایستگاه پرستاری ، فضای پارک تجهیزات پزشکی ، اتاق کار کثیف ، اتاق نظافت ، اتاقهای کثیف و... است	۳۲

			دوربین های مدار بسته در ورودی و تحویل بیمار ، ریکاوری ، راهروی مجاور به ورودی هر اتاق نصب گردد.	۳۳
--	--	--	---	----

**حیطه نظارت بستری**

تایید       عدم تایید

**توضیحات :**

**نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه : (رئیس، مدیر، مسئول فنی، مدیر پرستاری) : امضاء و مهر:**

**امضاء :**

**نام و نام خانوادگی ارزیاب / ارزیابان :**

