

چک لیست بازدید بخش روانپزشکی

نام بیمارستان :

ردیف	سنجه مورد ارزیابی	روش ارزیابی	وزن سنجه	امتیاز ۰-۲	توضیحات
۱-	هیچ زانده ، میله ، نبشی ، لوله و یا هر وسیله دیگری که بیمار بتواند خود را از آن آویزان کند در اورژانس وجود ندارد	مشاهده	۵		
۲-	کلیه شیر آلات از نوع اهرمی بوده و بدون ابزار امکان باز کردن اجزای آنها میسر نمی باشد	مشاهده	۵		
۳-	چراغ های سقف کاملا درون سقف کارگذاری شده و پوشش ضد ضربه دارد، تلویزیون پوشش محافظ دارد	مشاهده	۵		
۴-	پنجره ها طوری است که حریم خصوصی بیماران و کارکنان رعایت می شود	مشاهده	۵		
۵-	از پوشش مات برای شیشه پنجرهها پی که واسط فضای داخلی و خارجی اورژانس هستند استفاده شده است	مشاهده	۵		
۶-	چهار چوب پنجره ها طوری است که خروج انسان از آن ممکن نیست	مشاهده	۵		
۷-	ورودی دارای زنگ اخبار و ایفون می باشد	مشاهده	۵		
۸-	یک خروجی اضطراری برای مواردی مثل حریق وجود دارد	مشاهده	۵		
۹-	اثاثیه داخل اتاق مصاحبه در محل خود ثابت بوده و فاقد لبه تیز و برنده می باشد	مشاهده	۵		
۱۰-	وسایل معاینه داخل اتاق در دسترس بیمار نیست	مشاهده	۵		
۱۱-	اتاق مصاحبه یک دستشویی دارد	مشاهده	۵		
۱۲-	تخت نرده دارد	مشاهده	۵		
۱۳-	تشک سفت و قابل شستشو و ضد عفونی است	مشاهده و ماحبه	۵		
۱۴-	ایستگاه پرستاری در جایی است که امکان دسترسی افراد غیر را ندارد	مشاهده	۵		
۱۵-	جعبه مرکزی برق ، کلیدهای روشنایی ، کلید های گرمایشی و سرمایشی ، زنگ اخبار در ایستگاه پرستاری قرار دارد	مشاهده	۵		
۱۶-	نسبت تخت های خانم ها به آقایان ۱ به ۲	مشاهده	۵		

چک لیست بازدید بخش روانپزشکی

نام بیمارستان :

				است	
		۵	مشاهده	یک کمد شخصی کوچک به ازای هر تخت وجود دارد	-۱۷
		۵	مشاهده	یک صندلی به ازای هر تخت بستری وجود دارد	-۱۸
		۵	مشاهده	صندلی و کمد در جای خود ثابت است	-۱۹
		۵	مشاهده	نور اتاق سقفی و مصنوعی است	-۲۰
		۵	مشاهده و مصاحبه	نور اتاق توسط ایستگاه پرستاری قابل کنترل است	-۲۱
		۵	مشاهده	اتاق به جز پنجره ورودی پنجره دیگری ندارد	-۲۲
		۵	مشاهده	بیمار از داخل اتاق به جایی دید ندارد	-۲۳
		۵	مشاهده	اتاق عایق بندی صوتی کامل است	-۲۴
		۵	مشاهده	تشک طبی با پوشش چرمی دارد	-۲۵
		۵	مشاهده و مصاحبه	بین اتاق و ایستگاه پرستاری یک سامانه صوتی دو طرفه وجود دارد	-۲۶
		۵	مشاهده و مصاحبه	یک سامانه تصویری برای مشاهده مستمر درون اتاق از محل ایستگاه پرستاری وجود دارد	-۲۷
		۵	مشاهده	هیچ ایینه ای در حمام وجود ندارد	-۲۸